



## प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक अनापत्ति पत्र

(यह अभिलेख भवन का बांकागत अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह फायर एक्सटिंग्यूशरों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।  
कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या सि.दि. 01/11/2019

-दिनांक : जनवरी 11, 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

श्री० केहर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरागैडिकल साइंस एण्ड हारस्पिटल

कोताना रोड, बडाईत

जनपद बागपत उ०प्र०

विषय- स्कूल/कालिज में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग  
के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपके प्रार्थना पत्र संख्या निल/कार्य०/एजुकेशनल /2019 दिनांक 08.01.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध तीस अदद  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1120(1)/आठ, दिनांक 27.12.1982 में दिये गये  
निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा बडाईत जनपद बागपत में जमा कराया गया।  
जमा होने के उपरान्त तीस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत  
है-

6. चेकिंग का दिनांक 08.01.2019
7. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम रामेश्वर सिंह
8. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या 30
9. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या 30
10. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC Type Fire Exting Guser	5 किग्रा	25	कार्यशील
2	Co <sub>2</sub> Fire Exting Guser	4.5 किग्रा	05	कार्यशील
3	पानी का टैंक	100000 लीटर	01	कार्यशील
4	फायर बकेटस	09 लीटर	32	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हा  
उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Bye  
Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार  
शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष  
कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन  
स्वामी का होगा।

*R. S. Sonu*

(अग्निशमन अधिकारी)

फायर स्टेशन बडाईत

बागपत

अग्निशमन अधिकारी

बडाईत (बागपत)

Annex